
Questionamento PE 04/2023

5 mensagens

Herbert Almeida Gomes <Herbertgomes.mrg@outlook.com>
Para: "cplalema@gmail.com" <cplalema@gmail.com>

4 de maio de 2023 às 11:34

Prezados bom dia

Solicitamos um esclarecimento referente ao pregão 04/2023 :

Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos com até "similares" mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

No aguardo de sua resposta,



MRG Representações e Comércio de Materiais - Eireli

AV. Osvaldo Reis, 2470, Sala 10 – Praia Brava

Itajaí – SC – Cep.88306-600

Tell: 11 3754-4450 - Whats : 47 99173-8442

cpl alema <cplalema@gmail.com>
Para: Herbert Almeida Gomes <Herbertgomes.mrg@outlook.com>

4 de maio de 2023 às 11:44

Bom dia, indique o modelo constante do Termo de Referência.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cpl alema <cplalema@gmail.com>
Para: Herbert Almeida Gomes <Herbertgomes.mrg@outlook.com>

5 de maio de 2023 às 12:27

Bom dia, na data da licitação indique modelo compatível com o constante do Termo de Referência juntamente com o catálogo.

Att,

Em qui., 4 de mai. de 2023 às 11:34, Herbert Almeida Gomes <Herbertgomes.mrg@outlook.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cpl alema <cplalema@gmail.com>
Para: Luis Ernani Santos Pereira <luis.pereira@al.ma.leg.br>, luis.ernani.sp@gmail.com

8 de maio de 2023 às 15:41

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luis Ernani Santos Pereira <luis.pereira@al.ma.leg.br>
Para: cpl alema <cplalema@gmail.com>
Cc: luis ernani sp <luis.ernani.sp@gmail.com>, "Luis Felipe, Porto. Borges" <luis.borges@al.ma.leg.br>, Subdiretoria <sdms@al.ma.leg.br>

9 de maio de 2023 às 09:10

Prezado Senhor,

Segue conforme solicitado resposta a Solicitação de Esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA:

QUESTIONAMENTO: Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até "similares" mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

RESPOSTA:

Para ambos deverá ser considerado para o fornecimento Unidade Capacitiva Monofásica e não Trifásica, e mantendo na integralidade todas as demais especificações e modelos de referência citados no Item 5.1 do Termo de Referência anexo ao Edital (pgs. 352 e 367) e Anexo II - Proposta de preços (pag. 371).

sds

Luis Ernani Santos Pereira
Engenheiro Eletricista
Núcleo de Instalações Prediais
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA
(98) 3269-3479
luis.pereira@al.ma.leg.br

De: "cpl alema" <cplalema@gmail.com>

Para: "Luis Ernani Santos Pereira" <luis.pereira@al.ma.leg.br>, "luis ernani sp" <luis.ernani.sp@gmail.com>

Enviadas: Segunda-feira, 8 de maio de 2023 15:41:10

Assunto: Fwd: Questionamento PE 04/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]