

---

**Solicitação de esclarecimento PE 004/2023 UASG 926840**

4 mensagens

---

**mauricio@trendenergy.ind.br** <mauricio@trendenergy.ind.br>  
Para: cplalema@gmail.com  
Cc: gabriel@trendenergy.ind.br

5 de maio de 2023 às 11:46

Bom dia Sr. Pregoeiro e equipe de apoio.

Por gentileza solicito o questionamento abaixo:

Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até "similares" mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

Aguardo o vosso retorno com urgência.

Atenciosamente,

**Maurício Alves**

Analista Júnior de Licitações

TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

(47) 3514-8514

[www.trendenergy.ind.br](http://www.trendenergy.ind.br)



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**cpl alema** <cplalema@gmail.com>  
Para: mauricio@trendenergy.ind.br

5 de maio de 2023 às 12:28

Bom dia, na data da licitação indique modelo compatível com o constante do Termo de Referência juntamente com o catálogo.

Att,

Em sex., 5 de mai. de 2023 às 11:46, <mauricio@trendenergy.ind.br> escreveu:

Bom dia Sr. Pregoeiro e equipe de apoio.

Por gentileza solicito o questionamento abaixo:

Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até “similares” mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

Aguardo o vosso retorno com urgência.

Atenciosamente,

**Maurício Alves**

Analista Júnior de Licitações

TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

(47) 3514-8514

[www.trendenergy.ind.br](http://www.trendenergy.ind.br)



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**cpl alema** <cplalema@gmail.com>

Para: luis.ernani.sp@gmail.com, Luis Ernani Santos Pereira <luis.pereira@al.ma.leg.br>

8 de maio de 2023 às 15:40

----- Forwarded message -----

De: <[mauricio@trendenergy.ind.br](mailto:mauricio@trendenergy.ind.br)>

Date: sex., 5 de mai. de 2023 às 11:46

Subject: Solicitação de esclarecimento PE 004/2023 UASG 926840

To: <[cplalema@gmail.com](mailto:cplalema@gmail.com)>

Cc: <[gabriel@trendenergy.ind.br](mailto:gabriel@trendenergy.ind.br)>

Bom dia Sr. Pregoeiro e equipe de apoio.

Por gentileza solicito o questionamento abaixo:

Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até “similares” mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

Aguardo o vosso retorno com urgência.

Atenciosamente,

**Maurício Alves**

Analista Júnior de Licitações

TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

(47) 3514-8514

[www.trendenergy.ind.br](http://www.trendenergy.ind.br)



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**Luis Ernani Santos Pereira** <[luis.pereira@al.ma.leg.br](mailto:luis.pereira@al.ma.leg.br)>

9 de maio de 2023 às 09:08

Para: [cpl alema <cplalema@gmail.com>](mailto:cplalema@gmail.com)

Cc: [luis ernani sp <luis.ernani.sp@gmail.com>](mailto:luis.ernani.sp@gmail.com), "Luis Felipe, Porto. Borges" <[luis.borges@al.ma.leg.br](mailto:luis.borges@al.ma.leg.br)>, Subdiretoria <[sdms@al.ma.leg.br](mailto:sdms@al.ma.leg.br)>

Prezado Senhor,

Segue conforme solicitado resposta a Solicitação de Esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA:

**QUESTIONAMENTO:** Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até “similares” mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

**RESPOSTA:**

Para ambos deverá ser considerado para o fornecimento Unidade Capacitiva Monofásica e não Trifásica, e mantendo na integralidade todas as demais especificações e modelos de referência citados no Item 5.1 do Termo de Referência anexo ao Edital (pgs. 352 e 367) e Anexo II - Proposta de preços (pag. 371).

sds

**Luis Ernani Santos Pereira**

Engenheiro Eletricista

Núcleo de Instalações Prediais

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA

(98) 3269-3479

[luis.pereira@al.ma.leg.br](mailto:luis.pereira@al.ma.leg.br)

---

**De:** "cpl alema" <[cplalema@gmail.com](mailto:cplalema@gmail.com)>

**Para:** "luis ernani sp" <[luis.ernani.sp@gmail.com](mailto:luis.ernani.sp@gmail.com)>, "Luis Ernani Santos Pereira" <[luis.pereira@al.ma.leg.br](mailto:luis.pereira@al.ma.leg.br)>

**Enviadas:** Segunda-feira, 8 de maio de 2023 15:40:35

**Assunto:** Fwd: Solicitação de esclarecimento PE 004/2023 UASG 926840

----- Forwarded message -----

De: <[mauricio@trendenergy.ind.br](mailto:mauricio@trendenergy.ind.br)>

Date: sex., 5 de mai. de 2023 às 11:46  
Subject: Solicitação de esclarecimento PE 004/2023 UASG 926840  
To: <cplalema@gmail.com>  
Cc: <gabriel@trendenergy.ind.br>

Bom dia Sr. Pregoeiro e equipe de apoio.

Por gentileza solicito o questionamento abaixo:

Itens 7 e 8 do grupo 3, o título e a descrição indicam um tipo de produto, unidade capacitiva trifásica, porém o modelo do fabricante WEG indicado trata-se de uma unidade capacitiva monofásica, são produtos até “similares” mas com características técnicas diferentes, diante disso qual informação a considerar para o orçamento ??

Aguardo o vosso retorno com urgência.

Atenciosamente,

**Maurício Alves**

Analista Júnior de Licitações

TREND ENERGY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

(47) 3514-8514

[www.trendenergy.ind.br](http://www.trendenergy.ind.br)



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)