

**Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA**

3 mensagens

**Vendas - Licit** <vendas.licit@embrasul.com.br>  
Para: cplalema@gmail.com  
Cc: gabrielp.embrasul@gmail.com

8 de maio de 2023 às 10:52

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1716/2023

Olá, bom dia!

Gostaria de confirmar se o item 1 do G1, realmente deve ser Monofásico, ou se vocês aceitam o Trifásico?


Controlador de fator de potência monofásico, para até 12 estágios, de painel, configurável, com memória de massa, display e porta de comunicação Ethernet  
Modelo de referência: CM4040/M/12/EA de fabricação EMBRASUL. Podendo ser similar ou de melhor qualidade.

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,

**Daiane Silveira**

**Negócios & Relacionamento**

(51) 3358 4000 | (51) 3358 4004 

[vendas.licit@embrasul.com.br](mailto:vendas.licit@embrasul.com.br)

**EMBRASUL**

Siga-nos em nossas redes sociais



**cpl alema** <cplalema@gmail.com>

8 de maio de 2023 às 15:40

Para: luis.ernani.sp@gmail.com, Luis Ernani Santos Pereira <luis.pereira@al.ma.leg.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Luis Ernani Santos Pereira** <luis.pereira@al.ma.leg.br>

8 de maio de 2023 às 17:05

Para: cpl alema <cplalema@gmail.com>

Cc: luis ernani sp <luis.ernani.sp@gmail.com>, "Luis Felipe, Porto. Borges" <luis.borges@al.ma.leg.br>, Subdiretoria <sdms@al.ma.leg.br>

Prezado Senhor,

Segue conforme solicitado resposta a Solicitação de Esclarecimento ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA:

**QUESTIONAMENTO:** Gostaria de confirmar se o item 1 do G1, realmente deve ser Monofásico, ou se vocês aceitam o Trifásico?

**RESPOSTA:** O Controlador especificado está instalado em sistema trifásico, porém com leitura dos sinais monofásico. O modelo Trifásico pode ser aceito sim, desde que possa ser configurado para sistema monofásico com o sinal de corrente a partir de 01 TC (XXXX / 5A) e a(s) entrada do(s) sinal(is) de tensão de tensão 220 V monofásico ou trifásica (300.Vac F-N) ou trifásica 380 Vac F-F).

**Luis Ernani Santos Pereira**

Engenheiro Eletricista

Núcleo de Instalações Prediais

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA

(98) 3269-3479

[luis.pereira@al.ma.leg.br](mailto:luis.pereira@al.ma.leg.br)

---

**De:** "cpl alema" <[cplalema@gmail.com](mailto:cplalema@gmail.com)>

**Para:** "luis ernani sp" <[luis.ernani.sp@gmail.com](mailto:luis.ernani.sp@gmail.com)>, "Luis Ernani Santos Pereira" <[luis.pereira@al.ma.leg.br](mailto:luis.pereira@al.ma.leg.br)>

**Enviadas:** Segunda-feira, 8 de maio de 2023 15:40:04

**Assunto:** Fwd: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023 – CPL/ALEMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]